

Rif. Pratica VV.F. n.

Nuova Pratica

Spazio per protocollo

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate

01009207 00005A1A W1K98001
00002045 17/07/2026 15:54:13
4578-00088 A3EED11A665CAFCB
IDENTIFICATIVO : 01250026827581

0 1 25 002682 758 1

AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI

FORLÌ-CESENA
provincia

Il sottoscritto

PELLICONI

Maurizio

Cognome

Nome

domiciliato in

Via Navicella (per la carica)

22

47122

Forlì

Indirizzo

n. civico

c.a.p.

comune

FC

0543 72100

C.F.

P

L

L

M

R

Z

6

8

A

0

1

D

4

5

8

B

provincia

Telefono

codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione

qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della

Commercianti Indipendenti Associati Società Cooperativa

ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in

Via Navicella

22

47122

Indirizzo

n. civico

c.a.p.

Forlì

FC

0543 72100

comune

provincia

telefono

ciaconadfo@pec.it

ciaconadfo@pec.it

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto indicata

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di:

☒ nuovo insediamento

☐ modifica attività esistente

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale:

Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) per autotrazione, ad uso pubblico

tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in

Via Emilia per Forlì

481/491/525

47034

Indirizzo

n. civico

c.a.p.

Forlimpopoli

FC

0543 72100

comune

provincia

telefono

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.:

13	4	C

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

Geom.

MERITANO

Alessandro

Th

Cognome

Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di

Torino

n. iscrizione

10596

C.F.

M

R

T

L

S

N

0

0

P

3

0

C

6

2

7

Z

con Ufficio in

Corso Vigevano

76

Indirizzo

n. civico

10155

Torino

TO

349 055 1335

c.a.p.

comune

provincia

telefono

meritano@fapaeng.it

ed.geo@pec.fapaeng.it

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

Attività principale oggetto della presente richiesta:

13.4/C – Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi: Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Il nuovo impianto di distribuzione carburanti avrà la seguente consistenza petrolifera:

- n° 1 serbatoio interrato a doppia parete da m3 40,00 suddiviso in due scomparti, aventi capacità di m3 20,00 cadauno; primo scomparto contenente Benzina Super Senza Piombo e secondo scomparto contenente Gasolio;
- n° 1 serbatoio interrato a doppia parete da m3 40,00 contenente Benzina Super Senza Piombo;
- n° 2 serbatoi interrati a doppia parete da m3 40,00 cadauno contenenti Gasolio;
- n° 1 serbatoio interrato a doppia parete da m3 3,00 contenente Ad-Blue.
- n° 1 serbatoio interrato da 30,00 m3 contenente GPL, in cassa di contenimento;
- n° 1 unità modulare di compressione gas metano e relativi accessori ed apparecchi di servizio (tipo CuboGas o equivalente);
- n° 1 colonnina di tipo approvato, multiprodotto bifacciale a quattro pistole (due per ogni lato) per l'erogazione di Gasolio / Benzina Super Senza Piombo;
- n° 1 colonnina di tipo approvato, multiprodotto bifacciale a sei pistole (tre per ogni lato) per l'erogazione di Ad-Blue / Gasolio / Benzina Super Senza Piombo;
- n° 1 colonnina di tipo approvato, multiprodotto bifacciale a sei pistole (tre per ogni lato) per l'erogazione di GPL / Gasolio / Benzina Super Senza Piombo;
- n° 1 colonnina di tipo approvato, a doppia erogazione (una pistola per lato) di metano GNC;
- n° 4 dispositivi bifacciali, accettatori di banconote e carte di credito, tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento;
- apparecchiatura post-pagamento;
- n° 1 impianto fotovoltaico con potenza installata superiore a 8 KWp, con il relativo sistema di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System).

Inoltre verrà installato:

- n° 1 colonnina di ricarica elettrica di potenza elevata e veloce (superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW) per veicoli elettrici.
- n° 3 colonnine di ricarica elettrica di potenza ultra-veloce (superiore a 50 kW) per veicoli elettrici.

Si rende opportuno precisare che l'erogazione di Ad-Blue non è assimilabile ad un carburante liquido in quanto trattasi di agente/additivo a base acquosa, utilizzato per ridurre le emissioni NOx dagli scarichi nei motori diesel.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I³ al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: 1)
- Elaborati grafici (n. elaborati: 6)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria.	Attestato di versamento n. ⁴		del		intestato alla	
	Tesoreria Provinciale dello Stato di	Forlì-Cesena			ai sensi del DLgs 139/2006	
	per un totale di	€ 504,00		così distinte:		
	attività n.	13	4 / C	Nuova ☒ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐ ⁵ RTO/RTV ☐ ⁶ soluzione alternativa 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ ⁷	€ 504,00	FV ☒ ⁸
		Sottocl./ categoria ⁹				
	attività n.			Nuova ☐ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐ RTO/RTV ☐ soluzione alternativa 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐	€	FV ☐
		Sottocl./ categoria				
attività n.			Nuova ☐ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐ RTO/RTV ☐ soluzione alternativa 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐	€	FV ☐	
	Sottocl./ categoria					
attività n.			Nuova ☐ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐ RTO/RTV ☐ soluzione alternativa 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐	€	FV ☐	
	Sottocl./ categoria					
attività n.			Nuova ☐ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐ RTO/RTV ☐ soluzione alternativa 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐	€	FV ☐	
	Sottocl./ categoria					
attività n.			Nuova ☐ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐ RTO/RTV ☐ soluzione alternativa 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐	€	FV ☐	
	Sottocl./ categoria					

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Geom. MERITANO		Alessandro	
Cognome		Nome	
Corso Vigevano	46	10155	Torino
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune
349 055 1335	meritano@fapaeng.it	ed.geo@pec.fapaeng.it	
telefono	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata
29/07/2026	Documento firmato digitalmente		
Data	Firma		

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al delegante		
Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.		
Titolo professionale	cognome	nome
domiciliato in	via - piazza	

² In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;

³ In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.

⁴ In caso di ricorso alle soluzioni alternative di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. o di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 3, comma 3, dello stesso decreto.

⁵ Barrare solo nel caso in cui si sia fatto ricorso al Decreto del Ministero dell'Interno 09-05-2007;

⁶ Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.

⁷ Barrare le misure antincendio (S1, S2,..., S10) per cui si è fatto eventuale ricorso alle soluzioni alternative di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i..

⁸ Barrare solo nel caso in cui sia prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV) presso la specifica attività (Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144);

⁹ Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

n. civico		c.a.p.		comune	
provincia				telefono	
Data				Firma	

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando VVF	
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____	
addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____	
n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____	
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____	
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.	
Data ____/____/____	Firma _____